



Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu
z dnia 23.07.2024 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Jeżewo**, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:

gm. Borek Wlkp.: Jeżewo, Jawory, Liż, Skokówko, Wycisłowo, Studzianna, Osówiec.

Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego Jeżewo, 63-810 Borek Wlkp., uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym w zakresie bakterii grupy coli oraz enterokoków (pojedyncze bakterie) i odbiega od wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).


Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zaleca się, aby niemowlęta oraz dzieci do 3-ciego roku życia spożywały wodę butelkowaną.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.